

## **Zásady pri pripájaní nehnuteľnosti na verejnú tlakovú splaškovú kanalizáciu**

**Pripojenie nehnuteľnosti (domová kanalizácia) do revíznej šachty verejnej tlakovej splaškovej kanalizácie (VTSK), inštalovanej na pozemku majiteľa nehnuteľnosti bude realizované za dodržania nasledovných podmienok.**

1. Odporúča sa, aby pripojenie domovej kanalizácie urobila odborne spôsobilá osoba, ktorá bude uvedená aj do žiadosti o pripojenie nehnuteľnosti na VTSK a ktorá bola preškolená dodávateľom technológie:

Milan Hladík, Moravský Svätý Ján č. 122, tel.kontakt: 0903 726 205

Húšek Vladimír, Moravský Svätý Ján č. 772, tel.kontakt: 0908 731 276

Stanislav Krajčír, Moravský Svätý Ján č. 661, tel.kontakt: 0905 329 221

2. V prípade, že si pripojenie zabezpečí majiteľ nehnuteľnosti svojpomocne, prostredníctvom inej odborne spôsobilej osoby, kontrolu realizácie pripojenia nehnuteľnosti na VTSK, dodanie frézovacej hlavy na vyvrtanie otvoru pre prechodovú manžetu v požadovaných rozmeroch a následné spustenie technológie, zabezpečí pracovník obecného úradu Sekule: Ján Červenka, Sekule č. 353 tel. kontakt: 0902 591 353

**V prípade preukázania neodborného pripojenia domovej kanalizácie na revíziu šachtu, nebude možné spustiť technologické zariadenie.**

3. Sklon kanalizačného potrubia z domu do revíznej šachty by mal byť min. 1% ( 1 výškový centimeter na 1 dĺžkový meter), ideálny sklon je 2% a viac.
4. Trasa potrubia by mala byť čo najpriamejšia, bez zlomov.
5. Spoje potrubia musia byť vodotesné, aby sa zabránilo vtekaniu podzemných vôd a zeminy.
6. Spodný okraj kanalizačného potrubia z domu do šachty nesmie byť zaústený nižšie ako 90cm od dna šachty. Sondy v šachte sú nastavené tak, aby sa čerpadlo spustilo, keď hladina splaškov dosiahne úroveň 90cm. V prípade, že potrubie bude zaústené pod túto úroveň, môže dochádzať ku spätnému prítoku splaškov do kanalizačného potrubia z domu.
7. Prechod cez stenu šachty musí byť zrealizovaný pomocou frézovacej hlavy v požadovanom rozmere, podľa priemeru potrubia a utesnený typizovanou manžetou. (priemer 110mm, 125mm a 170mm)
8. Reštaurácie a zariadenia, kde je predpoklad nadmerného obsahu tuku v splaškových vodách, sú povinné zriadiť na trase prípojky lapač tukov.

**Pri nedodržaní, uvedených zásad a svojvoľného pripojenia bez potvrdenia oprávnenej osoby, vystrojenie revíznej šachty stráca záruku a náklady na všetky opravy znáša majiteľ pripojenej nehnuteľnosti.**

V Sekuliach, dňa.....

Meno a priezvisko poučenej osoby .....

Podpis poučenej osoby.....